

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ

Sídliště 992, Třemošná PSČ 330 11
STAVEBNÍ ODBOR

020

5 20/3

Č.j.: MUTE-1180/2024/STO/IKo
Spis. zn.: 4436/2023/Koš
Vyřizuje: Iva Košková, tel. 373 034 432
E-mail: iva.koskova@tremosna.cz

Třemošná, dne 4.3.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

**ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
kterou zastupuje**

Montprojekt, a.s., IČO 28494032, Slovanská alej č.p. 2182/30, 326 00 Plzeň (Ing. David Řezáč)
(dále jen "žadatel") podal dne 4.12.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

**Zruč-Senec, PS, V koutě č.p. 630, kNN
č.z. IV-12-0022027**

na pozemku parc.č. 23/22 (ostatní plocha), parc.č. 23/24 (ostatní plocha), parc.č. 23/27 (ostatní plocha), parc.č. 624/1 (zahrada), parc.č. 625 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 632 (zahrada), parc.č. 633 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 636/1 (zahrada), parc.č. 637 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 638/1 (ostatní plocha), parc.č. 640 (zahrada), parc.č. 645 (ostatní plocha), parc.č. 646 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 647/1 (zahrada), parc.č. 648 (zahrada), parc.č. 652 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 653/1 (zahrada), parc.č. 653/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 653/3 (zahrada), parc.č. 653/4 (zahrada), parc.č. 653/10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 662/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 662/3 (zahrada), parc.č. 666/2 (ostatní plocha), parc.č. 666/3 (ostatní plocha), parc.č. 670/2 (zahrada), parc.č. 670/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1018/86 (ostatní plocha), parc.č. 1018/87 (ostatní plocha) v katastrálním území Senec u Plzně.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“).

Stavba obsahuje:

Druh a účel umísťované stavby:

Projektová dokumentace řeší posílení distribuční soustavy 0,4kV kvůli připojení nového mikro zdroje (fotovoltaické elektrárny) o výkonu 50kW.

Demontáž nevyhovujícího starého venkovní vedení společně se všemi opěrnými body a přípojkami ve své trase. Stávající odběratelé budou opětovně připojeni na nově pokládané kabelové vedení.

Jedná se o úpravu a rozšíření distribuční sítě NN.

Umístění stavby na pozemku:

parc.č. 23/22, 23/24, 23/27, 624/1, 625, 632, 633, 636/1, 637, 638/1, 640, 645, 646, 647/1, 648, 652, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/10, 662/2, 662/3, 666/2, 666/3, 670/2, 670/5, 1018/86, 1018/87 v katastrálním území Senec u Plzně

Určení prostorového řešení stavby:

Rozsah stavby

1. Demontáž vzdušného vedení NN, řešené vodiči AES 4x120, AlFe 4x70, AES 4x50 AYKYz 4x25 a AYKYz 4x16 o předpokládané celkové délce 538 m.
2. Demontáž celkem 29 přípojek vč. opěrných bodů, pojistkových skříní a svodového vedení AYKY 4x16.
3. Demontáž rozpojovacích skříní typu SV s označením R141, R83 umístěné na betonovém sloupu

- č.1234 a R82 na betonovém sloupu č.1161.
4. Výměna rozpojovací skříně typu PRIS4 (nová typ SR922/NKW2) s označením R80 včetně demontáže zděného pilíře.
 5. Osazení 1ks nového pilíře s dvousystémovou rozpojovací skříní typu SD022/NKW2 s označením dle SJZ R82 a 1ks nového pilíře s rozpojovací skříní typu SR722/NKW2 s označením dle SJZ R83, včetně pokládky nového zemního kabelu 0,4kV typu AYKY-J 3x240+120 o předpokládaném rozsahu cca 197 m.
 6. Osazení 7ks nových pilířů s přípojkovými skříněmi typu SS200/NKE1P-C s označením dle SJZ č.338, č.404, č.197, č.124, č.542, č.325, č.237, 11ks nových pilířů s přípojkovými skříněmi typu SS100/NKE1P-C s označením dle SJZ E84, č.25, č.92, č.26, č.848, č.190, E72, č.321, č.152, č.73, č.234, včetně pokládky nového zemního kabelu 0,4kV typu AYKY-J 3x120+70 o předpokládaném rozsahu cca 1137 m.
 7. Opětovné připojení 29 stávajících elektroměrů současných odběratelů za pomoci nového kabelu typu CYKY 4x10.

Demontáž vzdušného vedení NN

V ulicích Plzeňská, V koutě, Spojovací a K průseku dojde ke kompletní demontáži venkovního vedení 0,4kV v úseku mezi stávající distribuční trafostanicí 22/0,4kV označenou dle SJZ PS_0199 „Senec-IMPA“, betonovým sloupem č.1156 v ulici K průseku a střešníky č.1163, č.1181 a č.1170 v ulici V koutě. Demontovaný úsek venkovní vedení začíná na stávajícím opěrném bodě výše uvedené trafostanice, kdy je izolované vedení typu AES 4x120 tažené na stávající betonový sloup č.1106, kde následně přechází na holé vedení typu AlFe 4x70, které je hlavním napáječem ulice V koutě a K průseku. Toto holé vedení je ukončené až na betonovém sloupu č.1234 a jsou z něj provedeny celkem 4 odbočení. První odbočení začíná na dalším betonovém sloupu č.1152, kdy vede izolované kabelové vedení AYKYz 4x25 směrem do ulice K průseku. Toto vedení je pak ukončené na betonovém sloupu č.1156. Na betonovém sloupu č.1161 dochází ke dvěma odbočením, přičemž izolované vedení typu AYKYz 4x25 vede do ulice Spojovací, kde je ukončeno na střešníku č.1163. Ze sloupu č.1161 je provedeno odbočení holým vedením typu AlFe 4x70, které vede na druhou stranu ulice Spojovací, přičemž toto vedení je taženo skrze oplocené pozemky do ulice K průseku, kde je ukončené na střešníku č. 1170. Poslední odbočení z přírodního vedení je provedeno na betonovém sloupu č.1234, kdy je izolované vedení typu AES 4x50 ukončené na střešníku č.1181. Zároveň dojde k demontáži celkem čtyř rozpojovacích skříní s označením R80 (typ PRIS4), R82 (typ VRIS1), R83 (typ SV101) a R141 (typ SV200), kdy se rozpojovací skříň R80 zdemontuje včetně zděného pilíře.

Demontáž se bude týkat i několika slabých zemních kabelových přípojek. První se týká přípojky z betonového sloupu č.1164, řešené kabelem typu E-A2X2Y-JN 4x35 vedoucí do demontované přípojkové skříně Č.B484 na pozemku parc.č. 647/1. Druhá přípojka je svedena z betonového sloupu č.1234, řešená kabelem typu AYKY 4x35 vedoucí do stávající přípojkové skříně X151 ve fasádě budovy na pozemku parc.č. 653/10. Třetí přípojka je pak svedena z betonového sloupu č. 1225, řešená kabelem typu AXKE 4x35 vedoucí do stávající přípojkové skříně X4 u pozemku parc.č. 634.

Na výše popsané hlavní vedení je připojeno celkem 29 přípojek, které budou kompletně zdemontovány (opěrný bod, pojistková skříň a svodové vedení, řešené vodiči převážně vodiči typu AYKY 4x16). Otvory po demontovaných pojistkových skříních a zedních konzolách budou následně opraveny dle původního stavu dotčených budov.

Pokládka kabelové vedení NN

Ze stávající distribuční trafostanice 22/0,4kV označené dle SJZ PS_0199 „Senec-IMPA“ se vyvedou dvě nová zemní kabelová vedení typu AYKY-J 3x240+120, která budou nově napájet výše demontované přípojky. Trasa těchto kabelů povede volným terénem do místa protlaku pod komunikací ul. Plzeňská. První z těchto vedení bude ukončené v novém pilíři s rozpojovací skříní typu SR922/NKW2 s převzatým označením R80. Do této skříně se opětovně přepojí stávající kabelová vedení a zároveň se z ní vyvedou celkem čtyři nová kabelová vedení typu AYKY-J 3x120+70. Ta povedou společně s výše uvedeným kabelem AYKY 3x240+120 do úrovně dalšího protlaku pod komunikací, kde se dvě kabelová vedení AYKY-J 3x120+70 oddělí, přejdou na druhou stranu komunikace a ve volném terénu, skrze chodník, budou pokračovat do ulice K průseku. Oba dva kabely budou ukončeny v novém pilíři s přípojkovou skříní typu SS200/NKE1P-C s označením č.325, přičemž jedno z těchto vedení bude navíc smýčkovat nové pilíře stejného typu s označením č.124 a č.542. Do přípojkové skříně č.542 se připojí stávající HDV pro pozemek parc.č. 670/6.

Zbývající výše popsaná vedení budou pokračovat ulicí V Koutě až do nového pilíře s dvou systémovou rozpojovací skříní typu SD022/NKW2 s převzatým označením R82, umístěné u oplocení parc.č. 624/2, kde budou kabely ukončeny. Po této trase budou oba dva kabely AYKY-J 3x120+70 smyčkovat nové pilíře s přípojkovými skříněmi. Jedno z těchto vedení zasmyčkuje tři nové pilíře typu SS/100NKE1P-C s označením E84, R168 typu SV101/NSW1W-C, č.25 a č.26 umístěné na severní straně komunikace a druhé vedení bude smyčkovat skrze překopy komunikace dva pilíře s přípojkovou skříní č.92 (SS/100NKE1P-C) a č.338 (SS/200NKE1P-C).

Z rozpojovací skříně R82 budou vyvedeny další čtyři nová kabelová vedení typu AYKY-J 3x120+70. První z nich povede volným terénem do ulice Spojovací, kde se ukončí v pilíři s přípojkovou skříní typu SS200/NKE1P-C s označením č.237. Zbývající kabelová vedení povedou společně skrze prашnou cestu, kdy se za křižovatkou oddělí dvě kabelová vedení, která společně přejdou překopem asfaltovou komunikaci, za níž se opět od sebe oddělí. Jedno z těchto vedení bude pokračovat do ulice Spojovací, kde bude ukončeno v nové rozpojovací skříní typu SV/101NSW1 W-C s označením R169. Po trase zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní typu SS/100NKE1P-C s označením č.484, přičemž se převážně využije stávající trasy po demontovaném nevyhovujícím kabelu. Zbývající dvě kabelová vedení vyvedené z rozpojovací skříně R82 budou pokračovat (každý po jiné straně komunikace) volným terénem až do nového pilíře s rozpojovací skříní typu SR722/NKW2 s převzatým označením R83, umístěné u oplocení parc.č.632, kde budou kabely ukončeny. Jeden z kabelů bude smyčkovat tři nové pilíře s přípojkovou skříní s označením č.404 (SS/200NKE1P-C), č.321 (SS/100NKE1P-C) a č.152 (SS/100NKE1P-C) umístěné na severní straně komunikace. Druhý pak bude smyčkovat čtyři nové pilíře s přípojkovou skříní s označením č.190 (SS/100NKE1P-C), E72 (SS/100NKE1P-C), č.197 (SS/200NKE1P-C) a č.234 (SS/100NKE1P-C) umístěné na jižní straně komunikace, přičemž kabel přejde na druhou stranu komunikace až v úrovni prашné cesty.

Z rozpojovací skříně R83 se dále vyvedou poslední dvě nová kabelová vedení typu AYKY-J 3x120+70. Jedno z nich naváže na trasu demontovaného kabelu AXKE 4x35 ukončeného ve stávající přípojkové skříní s označením X4, přičemž nově zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní typu SS100/NKE1P-C s označením č.73. Poslední vedení kompletně nahradí nevyhovující kabelové vedení typu AYKY-J 4x35, které je ukončené ve stávající přípojkové skříní s označením X151.

Výše popsané přípojkové skříně budou sloužit jako náhrada za nevyhovující pojistkové skříně daných odběrů, kdy v nich nelze opětovně připojit silnější přívodní vedení. Samotné skříně budou umístěny dle situace buďto v oplocení, nebo před oplocením, případně u elektroměrů jednotlivých odběratelů, z nich budou vyvedeny nová zemní kabelová vedení typu CYKY-J 4x10, která budou sloužit pro opětovné připojení jednotlivých stávajících elektroměrů.

Navrhované parametry stavby

- Stáv. DTS 22/0,4kV PS_0199 - Nová rozp.skříň R80, AYKY-J 3x240+120 cca 36 m
- Stáv. DTS 22/0,4kV PS_0199 - Nová rozp.skříň R82, AYKY-J 3x240+120 cca 161 m
- Nová rozp.skříň R80 - Nová rozp.skříň R82, smyčka E84, R168, č.25, č.26, AYKY-J 3x120+70 cca 132 m
- Nová rozp.skříň R80 - Nová příp.skříň č.325, smyčka č.124, č.542, AYKY-J 3x120+70 cca 191 m
- Nová rozp.skříň R80 - Nová příp.skříň č.325, AYKY-J 3x120+70 cca 185 m
- Nová rozp.skříň R80 - Nová rozp.skříň R82, smyčka č.92, č.338, AYKY-J 3x120+70 cca 165 m
- Nová rozp.skříň R82 - Nová rozp.skříň R169, smyčka č.484, AYKY-J 3x120+70 cca 98 m
- Nová rozp.skříň R82 - Nová příp.skříň č.237, AYKY-J 3x120+70 cca 28 m
- Nová rozp.skříň R82 - Nová rozp.skříň R83, smyčka č.404, č.321, č. 152, AYKY-J 3x120+70 cca 121 m
- Nová rozp.skříň R82 - Nová rozp.skříň R83, smyčka č. 190, E72, č. 197, č.234, AYKY-J 3x120+70 cca 150m
- Nová rozp.skříň R83 - Stáv. příp.skříň X151, AYKY-J 3x120+70 cca 25 m (výměna)
- Nová rozp.skříň R83 - Stáv.příp.skříň X4, smyčka č.73, AYKY-J 3x120+70 cca 42 m (část.výměna)
- Stavba bude provozována společností ČEZ Distribuce, a.s. bez trvalé obsluhy.

Z důvodu nesouhlasu s kabelizací od majitelů pozemků parc.č. 657/1, 660, 661/2 a 617 budou ponechány vzdušné přípojky. Na pozemku parc.č. 636/1 bude ponechán střešník. Upozorňuji na požadavek majitele pozemku parc.č. 670/2, který chce být přítomný při výkopových pracích.

- 1) Pozemky parc.č. 620, 665, 630, 651/1, 670/2 budou připojeny z přípojkových skříní umístěných v tzv. „předploceném“ oplocení, tudíž se přípojkové skříně budou nacházet na obecních pozemcích.

- 2) Pozemky parc.č. 653/4, 653/10 a 653/3 budou dotřeny výměnou kabelového vedení dle § 79, odst.2, písm. s stavebního zákona.
- 3) Na pozemcích parc.č. 660 a 661/2 se bude demontovat vedení bez vstupu na pozemky.
- 4) Na pozemku parc.č. 637 dojde k ponechání střešníku, dojde pouze k odpojení vedení.

Zemní práce

Základové díly kabelových skříní budou uloženy ve výkopu hloubky 65 cm. Po jeho usazení je nutné základový díl zapískovat do výše 100 mm nad upravený terén suchým plaveným pískem frakce 0-4 mm a dále dosypat vrstvou tlustou 200 mm keramzitu. Kabelové skříně budou osazeny spodní hranou skříně min. 60 cm nad konečným upraveným terénem.

Výkop kabelové rýhy pro uložení kabelů NN bude proveden v hloubce 80 cm (min. krytí 70 cm) ve volném terénu a vjezdech na pozemky a 120 cm (min. krytí 100 cm) při křížení komunikace, v zemině tř. 3 strojně, v místech nepřístupných technice bude prováděn ruční výkop.

Na vstupu kabelů do trafostanice bude kabel uložen v zemi obsypán pískem až po vstupní prostupy, který brání šíření plamene do prostoru trafostanice a naopak. Do trafostanice vstupují kabely kabelovým zákrytem v trubce Koruflex.

Kabely budou uloženy v plastových korugovaných trubkách 110mm. V trase souběhu kabelových rozvodů NN budou trubky uloženy s mezerou 5 cm v podélném směru, která po zásypu slouží jako protipožární přepážka.

V trase kabelových rozvodů bude do 20 až 30 cm nad povrch trubky uložena výstražná fólie.

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Třemošná, stavební odbor, úřední dny Po a St 8 - 17).

Stavební úřad zároveň dává možnost účastníkům řízení dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit se v této lhůtě s podklady před vydáním rozhodnutí.

Stavebník v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona, nemusí dokládat k žádosti o vydání územního rozhodnutí souhlas vlastníka pozemku se stavbou na jeho pozemku, je-li pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění.

Protože dle zákona č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) dle § 2 odst. 2 bodu a) 1. je distribuční soustava zřizována a provozována ve veřejném zájmu, je tato podmínka splněna. Dle § 25 odst. 3 bodu e) energetického zákona má provozovatel distribuční soustavy právo v souladu se stavebním zákonem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení. Dle § 25 odst. 3 bodu f) energetického zákona provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy. Dle § 25 odst. 4 energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e).

Poučení:

Na toto řízení se vztahuje zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. Účastníkům řízení s velkým počtem účastníků je oznámení o zahájení územního řízení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.), dotčeným orgánům, obci (která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) a účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád (kteří jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) se doručuje jednotlivě.

Ostatní písemnosti budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. v platném znění doručovány jednotlivě pouze žadateli a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou doručovány veřejnou vyhláškou.

účastníci řízení, podle § 85 odst. 2, písmeno b) stavebního zákona, obdrží veřejnou vyhláškou, postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu:

identifikace sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

- parc.č. 634, 630, 626/2, 626/1, 629/1, 606/23, 624/2, 623, 620, 619, 617, 615, 613, 580, 1018/5, 665, 662/3, 670/4, 670/1, 670/3, 668/1, 667, 662/1, 661/2, 660, 659, 663/1, 644/3, 644/1, 644/2, 641/3, 641/1, 651/1, 606/18 v katastrálním území Senec u Plzně

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Dojde-li k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Městský úřad Třemošná
Stavební odbor
330 11 Třemošná ⑦

Iva Košková
oprávněná úřední osoba,
odborný referent stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obce Zruč-Senec po dobu 15-ti dnů.

Dokument je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách MěÚ Třemošná, po dobu 15-ti dnů.

V písemné a elektronické podobě
vyvěšeno dne:

- 4 -03- 2024

Podpis pověřeného zaměstnance:


Milan Pánek
vedoucí HSO

V písemné a elektronické podobě
sejmuto dne:

.....
Razítko orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmутí vyhlášky:

Městský úřad Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ
③

Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je považován za den doručení.

Obdrží:

účastníci řízení

ČEZ Distribuce a.s, IDDS: v95uqfy

sidlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

kterou zastupuje

Montprojekt, a.s., IDDS: fgdetem

sídlo: Slovanská alej č.p. 2182/30, 326 00 Plzeň (Ing. David Řezáč)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Taťána Kratzerová, Na Dlouhých č.p. 956/80, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

Obec Zruč-Senec, IDDS: qakbjys

sídlo: Plzeňská č.p. 100, 330 08 Zruč-Senec

Daniela Kelblerová, Pod lysinami č.p. 479/14, Hodkovičky, 147 00 Praha 47

Jiřina Dvořáková, Železničářská č.p. 536/89, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

Jiřina Havlíčková, Senec č.p. 72, 330 08 Zruč-Senec

Drahlava Sladká, V koutě č.p. 234, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Jana Fialová, Lesní č.p. 1075/46, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

Vendula Kopecká, Francouzská třída č.p. 1898/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Ladislav Krejsa, Spojovací č.p. 237, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Martin Brada, K průseku č.p. 254, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Lucie Urbánková, K průseku č.p. 254, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Vendula Kopecká, Francouzská třída č.p. 1898/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Ladislav Krejsa, Spojovací č.p. 237, Senec, 330 08 Zruč-Senec

Mgr. Dagmar Viletová, Terešov č.p. 60, 338 08 Zbiroh

Taťána Kratzerová, Na Dlouhých č.p. 956/80, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

HENSTAV s.r.o., IDDS: fyne52r

sídlo: V koutě č.p. 630, Senec, 330 08 Zruč-Senec

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Vodárna Plzeň a.s., IDDS: ktuciif

sídlo: Malostranská č.p. 143/2, 326 00 Plzeň

účastníci řízení, podle § 85 odst. 2, písmeno b) stavebního zákona, obdrží veřejnou vyhláškou, postupem dle §144 odst.6 správního řádu:

identifikace sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

- parc.č. 634, 630, 626/2, 626/1, 629/1, 606/23, 624/2, 623, 620, 619, 617, 615, 613, 580, 1018/5, 665, 662/3, 670/4, 670/1, 670/3, 668/1, 667, 662/1, 661/2, 660, 659, 663/1, 644/3, 644/1, 644/2, 641/3, 641/1, 651/1, 606/18 v katastrálním území Senec u Plzně

dotčené orgány státní správy

Obecní úřad Zruč-Senec, IDDS: qakbjys

sídlo: Plzeňská č.p. 100, 330 08 Zruč-Senec

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Škroupova 1017/11, 301 00 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Anglické nábřeží č.p. 7, 306 09 Plzeň 1

na vědomí

Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: yqkcds6

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4

Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha

NET4GAS s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
T-Mobile Czech Republik a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 415
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
Vlastní

